Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26179 от « 05» сентября 2017г.

1.Наименование пробы: 1. Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения.
(в соответствии с НД)

2.Заказчик: Администрация Вязовского сельского поселения, ИНН 3406006866
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 553 от 08.08.2017года
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка.ул.Комсомольская,16

5.Место, где производился отбор проб: скважина ул. Шуманина. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул.Комсомольская,16
(фактический адрес, наименование организации, помещения)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы:- 30.08.17 г 09 час. 50мин.

8. Дата и время доставки пробы:- 30.08.17 г 14 час. 00мин.

9. Код работы: ПК.1676.1.

10.НД, регламентирующая объем испытаний: ГОСТ 2761-84; ГН 2.1.5.1315-03

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: бак. хим. исследования

Тара, упаковка: 0.5 л- стерильные бутылки; 1.5л - бутылка ПЭТФ

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка- с хлад.элементами

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача, учреждения (филиала) подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.1676.1
Дата поступления в лабораторию:30.08.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории:279

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
Индекс БГКП	КОЕ\дм^3	менее 3	Не более 3	ГОСТ 18963-73

* ГОСТ 2761-84

Дата выдачи результата испытаний:01.09.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания

Код работы: ПК.1676.1
Дата поступления в лабораторию: 30.08.2017г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1.Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 730

Наименование показателя	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Показатели качества воды источника, по классам*, не более			НД на методы испытаний
				1	2	3	
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	8,6	1,7	1,5	1,5	10,0	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	11	2	20	20	50	ГОСТ 31868-2012
Запах	баллы	1	х	х	х	х	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	1	х	х	х	х	ГОСТ 3351-74
Железо (Fe)	мг/л	2,3	0,6	0,3	10	20	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 (изд. 2011г.)
Водородный показатель	ед.pH	7,5	0,2	6-9	6-9	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Окисляемость перманганантная	мгО/дм^3	1,4	0,4	2	5	15	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)

* ГОСТ 2761 — 84

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Требования*, не более	НД на методы испытаний
Сухой остаток	мг/л	412	37	1000	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 (изд. 2011г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	125	11	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO_4)	мг/л	102	9	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)
Общая жесткость**	^{0}Ж	6,6	1,0	7	ГОСТ 31954-2012

* ГОСТ 2761 — 84
**Значение жесткости, выраженное в ^{0}Ж,численно равно значению, выраженному в моль/м^3 (ГОСТ 31865-2012)

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК *	НД на методы испытаний
Аммиак и аммоний –ион (NH_4)	мг/л	1,1	0,2	1,5	ГОСТ 33045-2014

*ГН 2.1.5.1315-03

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 3 стр.3

Наименование вещества	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Величина ПДК *	НД на методы испытаний
Щелочность (HCO_3)	ммоль/л	4,7	0,6	х	ГОСТ 31957-2012

Дата выдачи результата испытаний: 01.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Печенюк Е.Н. _____
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. Общее кол-во стр.:_____стр._____

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 26179 от 05 сентября 2017г

Исследованная проба: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.1676.1) отобранная из скважины ул. Шуманина. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул.Комсомольская,16 соответствует по микробиологическим показателям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Исследованная проба: Вода подземного источника системы централизованного водоснабжения (ПК.1676.1) отобранная из скважины ул. Шуманина. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул.Комсомольская,16 соответствует по санитарно- химическим показателям ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения, и ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно- питьевого и культурно-бытового водопользования. Гигиенические нормативы».

Врач - эксперт / Овчинников О.А. /
должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 26177 от « 05» сентября 2017г.

1.Наименование пробы: 1-4. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования.
(в соответствии с НД)

2.Заказчик: Администрация Вязовского сельского поселения, ИНН 3406006866
(наименование надзорного органа или организации)

3. Основание для проведения испытаний: Договор № 553 от 08.08.2017года
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)

4.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка.ул.Комсомольская,16

5.Место, где производился отбор проб: Общественный колодец, ул.Колхозная; ул.Мельничная; ул. Ленина; ул.Больничная. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка.
(фактический адрес, наименование организации, помещения)

6. Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)

7. Дата и время отбора пробы:- 30.08.17 г 10 час. 10мин.- 10ч 40мин.

8. Дата и время доставки пробы:- 30.08.17 г 14 час. 00мин.

9. Код работы: ПК.1674.1-4.

10.НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1175-02

11. НД на метод отбора: ГОСТ 31861-2012

12. Дополнительные сведения: бак. хим. исследования

Тара, упаковка: 0.5 л- стерильные бутылки; 1.5л - бутылка ПЭТФ

Условия транспортировки: автотранспорт, сумка- с хлад.элементами

Условия хранения: соблюдены

Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача, учреждения (филиала)) подпись Ф.И.О.

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК.1674.1-4
Дата поступления в лабораторию:30.08.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 1.вода источника не централизованного водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
Регистрационный номер пробы в лаборатории:610

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	10	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	НВЧ ОКБ=21	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
Коли-фаги	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* Сан П и Н 2.1.4.1175-02

Наименование пробы: 2.вода источника не централизованного водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
Регистрационный номер пробы в лаборатории:611

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	20	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	НВЧ ОКБ=8.67	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
Коли-фаги	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* Сан П и Н 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний:02.09.17г.
Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
Фельдшер-лаборант	Дурносвистова С.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания

Код работы: ПК.1674.1-4
Дата поступления в лабораторию:30.08.17г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы: 3.вода источника не централизованного водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
Регистрационный номер пробы в лаборатории:612

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	22	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	НВЧ ОКБ=6	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	НВЧ ТКБ=6	Отсутствуют в 100,0	
Коли-фаги	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* Сан П и Н 2.1.4.1175-02

Наименование пробы: 4.вода источника не централизованного водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
Регистрационный номер пробы в лаборатории:613

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив *	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	2	Не более 100	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100.0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	не обнаружено в 100.0	Отсутствуют в 100,0	
Коли-фаги	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* Сан П и Н 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний:02.09.17г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Врач	Наконечная Л.Ю.	
Фельдшер-лаборант	Дурносвистова С.В.	

Заведующая лабораторией: Сухова И.В.
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК. 1674.1-4
Дата поступления в лабораторию: 30.08.2017г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 1 Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 726

Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Нормативы, не более *	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	0,6	0,1	2,6-3,5	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	30	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель	ед.pH	7,6	0,2	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Жесткость общая**	^{0}Ж	7,8	1,2	7 - 10	ГОСТ 31868-2012
Нитраты (по NO_3)	мг/л	17,5	2,6	45	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	0,8	0,2	5-7	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	65	6	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO_4)	мг/л	158	14	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)

**Значение жесткости, выраженное в ^{0}Ж,численно равно значению, выраженному в моль/м^3 (ГОСТ 31865-2012)
*СанПиН 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний: 01.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Печенюк Е.Н. _____
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 2 стр. 4

Код работы: ПК. 1674.1-4
Дата поступления в лабораторию: 30.08.2017г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 2 Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 727

Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Нормативы, не более *	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	2,6-3,5	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	30	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель	ед.pH	7,6	0,2	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Жесткость общая**	^{0}Ж	12,9	1,9	7 - 10	ГОСТ 31868-2012
Нитраты (по NO_3)	мг/л	42,4	6,4	45	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	1,1	0,3	5-7	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	51	5	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO_4)	мг/л	109	10	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)

**Значение жесткости, выраженное в ^{0}Ж численно равно значению, выраженному в моль/м^3 (ГОСТ 31865-2012)
*СанПиН 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний: 01.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Печенюк Е.Н. _____
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 7 стр. 5

Код работы: ПК. 1674.1-4
Дата поступления в лабораторию: 30.08.2017г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 3 Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 728

Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Нормативы, не более *	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	2,6-3,5	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	30	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель	ед.pH	7,4	0,2	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Жесткость общая**	^{0}Ж	23,2	3,5	7 - 10	ГОСТ 31868-2012
Нитраты (по NO_3)	мг/л	7,6	1,1	45	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	2,9	0,9	5-7	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	595	54	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO_4)	мг/л	312	28	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)

**Значение жесткости, выраженное в ^{0}Ж,численно равно значению, выраженному в моль/м^3 (ГОСТ 31865-2012)
*СанПиН 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний: 01.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Печенюк Е.Н. _____
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 7 стр. 6

Код работы: ПК. 1674.1-4
Дата поступления в лабораторию: 30.08.2017г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы (образца): 4. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно-бытового водопользования

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 729

Показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Нормативы, не более *	НД на методы испытаний
Запах	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	0	х	2-3	ГОСТ 3351-74
Мутность (по формазину)	ЕМ/л	Менее 0,5	0	2,6-3,5	ГОСТ 3351-74
Цветность	град. по (Cr-Co)	Менее 1	0	30	ГОСТ 31868-2012
Водородный показатель	ед.pH	7,6	0,2	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004г.)
Жесткость общая**	^{0}Ж	11,2	1,7	7 - 10	ГОСТ 31868-2012
Нитраты (по NO_3)	мг/л	8,3	1,2	45	ГОСТ 33045-2014
Окисляемость перманганатная	мгО/дм^3	1,3	0,4	5-7	ПНДФ 14.1:2:4.154-99(изд.2012г.)
Хлориды (Cl)	мг/л	140	13	350	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004г.)
Сульфаты (SO_4)	мг/л	281	26	500	ПНД Ф 14.1:2:3:4.240-2007 (изд. 2011г.)

**Значение жесткости, выраженное в ^{0}Ж,численно равно значению, выраженному в моль/м^3 (ГОСТ 31865-2012)
*СанПиН 2.1.4.1175-02

Дата выдачи результата испытаний: 01.09.2017г

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер - лаборант	Абрамова Т.А.	

и.о.заведующая санитарно-гигиенической лабораторией: Печенюк Е.Н.
ФИО подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам) прошедшим испытания. Общее кол-во стр.: 7 стр. 7

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 26177 от 05 сентября 2017г

Исследованная проба: 1,2. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул.Колхозная; ул.Мельничная. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка не соответствует по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОКБ).

Исследованная проба: 3. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул. Ленина. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка не соответствует по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (ОКБ, ТКБ).

Исследованная проба: 4. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул.Больничная. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка соответствует по микробиологическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Исследованная проба: 1. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул.Колхозная. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка соответствует по санитарно-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Исследованная проба: 2. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул.Мельничная. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка не соответствует по санитарно-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (жесткость общая).

Исследованная проба: 3. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул. Ленина. Администрация Вязовского сельского поселения 403727,

Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка не соответствует по санитарно-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» (жесткость общая, хлориды).

Исследованная проба: 4. Вода источника нецентрализованного водоснабжения для питьевого и хозяйственно- бытового водопользования (ПК.1674.1-4) отобранная из Общественный колодец, ул.Больничная. Администрация Вязовского сельского поселения 403727, Волгоградская область, Еланский район, с.Вязовка соответствует по санитарно-химическим показателям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Врач - эксперт / Овчинников О.А. /

должность Ф.И.О. подпись

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области
Юридический адрес: 400049 г. Волгоград ул. Ангарская, д.13 б, тел/факс (8442) 37-26-74, 36-38-67

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Аттестат аккредитации № RA. RU.21 BO03
Фактический адрес: 403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д. 88 а

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 26178 от «05» сентября 2017 г.

1.Наименование пробы: 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения.
(в соответствии с НД)
2.Заказчик: Администрация Вязовского с/п, ИНН 3406006866
(наименование надзорного органа или организации)
3. Основание для проведения испытаний: Договор № 553 от 08.08.2017 года
(№ предписания, определения, приказа УРПН и т.п., ВЦП, № договора)
4.Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, на территории которого проводился отбор проб: Администрация Вязовского сельского поселения, 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул. Комсомольская, 16
5.Место,где производился отбор проб: в/сеть, ул. Шуманина
Администрация Вязовского сельского поселения, 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул. Комсомольская, 16
(фактический адрес, наименование организации, помещение)
6.Пробы направлены: Михайловский филиал ФБУЗ ЦГ и Э
(структурное подразделение учреждения, наименование организации)
7. Дата и время отбора пробы:- 30.08.17 г 09 час. 55мин.
8. Дата и время доставки пробы:- 30.08.17 г 14 час. 00мин.
9. Код работы: ПК.1675.1.
10.НД, регламентирующая объем испытаний: СанПиН 2.1.4.1074-01
11. НД на метод отбора: ГОСТ 31942-2012: ГОСТ Р 56237-2014
12. Дополнительные сведения: микробиологические исследования
Тара, упаковка: 0,5 л стерильная бутылка
Условия транспортировки: автотранспорт ,сумка-холодильник-соблюдены
Условия хранения: соблюдены
Пробы отобраны: пом. врача по общей гигиене Решетниковой Н.А.
(должность, ФИО)

Лицо ответственное за оформление протокола: Морскова Н.А.
подпись Ф.И.О.

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: Печенюк Е.Н.
(либо иное лицо, уполномоченное Приказом Главного врача, учреждения (филиала) подпись Ф.И.О

М.П.

Настоящий протокол испытаний не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

Код работы: ПК .1675.1
Дата поступления в лабораторию: 30.08.17.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование пробы : 1.Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
Регистрационный номер пробы в лаборатории: 608

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результат испытаний	Норматив*	НД на методы испытаний
ОМЧ	КОЕ/1 мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	
ТКБ	КОЕ/100 мл	Не обнаружено в 100,0	Отсутствуют в 100,0	

* СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 31.08.17г.

Испытания проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая лабораторией- врач-бактериолог	Сухова И.В.	
Фельдшер-лаборант	Лымарь О.В.	

Заведующая лабораторией- врач-бактериолог Сухова И.В. _____

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области»
Данные результаты относятся только к пробам (образцам), прошедшим испытания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400049, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13б, тел (844-2) 37-26-74, fax. (844-2) 36-38-67
E-mail: info@fguz-volgograd.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.710056 от 02.06.2015г.
403348, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Московская, д.88 а,
тел (844-63) 4-17- 85, fax. (844-63) 4-28-83
E-mail: mihajlovka@fguz-volgograd.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К ПРОТОКОЛУ ИСПЫТАНИЙ
№ 26178 от 05 сентября 2017г

Исследованная проба: 1. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения (ПК.1675.1) отобранная из водопроводной сети - ул. Шуманина , Администрация Вязовского сельского поселения, 403727, Волгоградская область, Еланский район, с. Вязовка, ул. Комсомольская, 16 по микробиологическим показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач - эксперт	/ Овчинников О.А. /	
должность	Ф.И.О.	подпись